


# ІНСТРУКЦІЯ УПРАВЛІННЯ

МПА 800 В  
МПА 1200 В  
МПА 1800 В  
МПА 2500 В  
МПА 3200 В  
МПА 3500 В  
МПА 5000 В  
  
ПА 01 Е  
ПА 02 Е  
ПА 03 Е  
  
ПА 01 В  
ПА 02 В  
ПА 03 В  
ПА 04 В  
  
ВУТ 800 ВГ  
ВУТ 1000 ВГ  
ВУТ 1500 ВГ  
ВУТ 2000 ВГ  
  
ВУТ 300 ВГ ЕС  
ВУТ 400 ВГ ЕС  
ВУТ 600 ВГ ЕС  
  
ВУТ 350 ПЕ ЕС  
ВУТ 600 ПЕ ЕС  
ВУТ 1000 ПЕ ЕС  
ВУТ 2000 ПЕ ЕС  
ВУТ 3000 ПЕ ЕС  
  
ВУТ 600 ПВ ЕС  
ВУТ 1000 ПВ ЕС  
ВУТ 2000 ПВ ЕС  
ВУТ 3000 ПВ ЕС  
  
ВУТ Р 900 ВГ ЕС  
ВУТ Р 900 ЕГ ЕС  
ВУТ Р 1500 ЕГ ЕС



Система управління припливними і  
припливно-витяжними установками на базі  
контролерів Freemax із сенсорним пультом  
управління AC208A2

**ЗМІСТ**

Вимоги безпеки	3
Підключення до електромережі	4
МПА 800 В	4
МПА 1200 В	4
МПА 1800 В	4
МПА 2500 В	4
МПА 3200 В	5
МПА 3500 В	5
МПА 5000 В	5
ПА 01 Е	6
ПА 02 Е	6
ПА 03 Е	6
ПА 01 В	7
ПА 02 В	7
ПА 03 В	7
ПА 04 В	8
ВУТ 800 ВГ	9
ВУТ 1000 ВГ	9
ВУТ 1500 ВГ	10
ВУТ 2000 ВГ	10
ВУТ 300 ВГ ЕС	11
ВУТ 400 ВГ ЕС	11
ВУТ 600 ВГ ЕС	11
ВУТ 350 ПЕ ЕС	11
ВУТ 600 ПЕ ЕС	11
ВУТ 1000 ПЕ ЕС	11
ВУТ 2000 ПЕ ЕС	12
ВУТ 3000 ПЕ ЕС	12
ВУТ 600 ПВ ЕС	13
ВУТ 1000 ПВ ЕС	13
ВУТ 2000 ПВ ЕС	13
ВУТ 3000 ПВ ЕС	14
ВУТ Р 900 ВГ ЕС	15
ВУТ Р 900 ЕГ ЕС	16
ВУТ Р 1500 ЕГ ЕС	16
Монтаж пульта	17
Управління установкою	19

## ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

- Перед початком експлуатації установки уважно ознайомтеся з інструкцією управління.
- Виконуйте вимоги інструкції управління, інструкції з експлуатації, а також вимоги всіх застосовних місцевих та національних будівельних, електричних та технічних норм і стандартів.
- Обов'язково ознайомтесь з попередженнями в інструкції управління та посібнику користувача, оскільки вони містять відомості, які стосуються Вашої безпеки.
- Недотримання правил може привести до травми або пошкодження установки.
- Після прочитання інструкції управління зберігайте її протягом всього терміну експлуатації установки.
- При передачі управління іншому операторові обов'язково надайте йому інструкцію управління.

Значення символів у посібнику:

	<b>УВАГА!</b>
	<b>ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!</b>

### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

	Під час монтажу та ремонту обов'язково відключіть установку від мережі електроживлення.		Обов'язково заземліть установку!
	Забороняється експлуатація установки за межами діапазону температур, зазначеного в інструкції користувача, а також в агресивному та вибухонебезпечному середовищі.		При підключені установки до електромережі не використовуйте пошкоджене обладнання та провідники.
	Не змінюйте самостійно довжину шнура електроживлення. Уникайте пошкоджень шнура підключення до електромережі.		Не встановлюйте нагрівальні або інші прилади поблизу шнура підключення установки до електромережі.
	Не торкайтесь вологими руками до регулятора або пульта управління. Не виконуйте обслуговування установки вологими руками.		Перед проведенням техобслуговування відключіть установку від електромережі.
	Не пошкоджуйте під час експлуатації мережевий шнур. Не кладіть на мережевий шнур сторонні предмети.		Прияві сторонніх звуків, запаху, диму відключіть установку від мережі електроживлення та зверніться за допомогою до сервісного центру.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ



**ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ БУДЬ-ЯКИХ РОБІТ ВІДКЛЮЧІТЬ УСТАНОВКУ ВІД ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.**

**ПІДКЛЮЧЕННЯ УСТАНОВКИ ДО МЕРЕЖІ ПОВИННО ПРОВОДИТИСЬ КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРИКОМ, ЯКИЙ МАЄ ПРАВО НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ З ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯМ З НАПРУГОЮ ЖИВЛЕННЯ ДО 1000 В ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ ДАНОГО ПОСІБНИКА УПРАВЛІННЯ.**

**НОМІНАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ УСТАНОВКИ НАВЕДЕNI НА НАКЛЕЙЦІ ЗАВОДУ-ВИРОБНИКА. БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ У ВНУТРІШНЬОМУ ПІДКЛЮЧЕННІ ЗАБОРОНЕNI ТА ПРИЗВЕДУТЬ ДО ВТРАТИ ПРАВА НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.**


Установки призначенні для підключення до однофазної/трьохфазної мережі змінного струму з напругою 230 В / 50 Гц або 400 В / 50 Гц, залежно від типу установки. Оберіть переріз провідників відповідно до потужності установки, типу провідника, його максимально допустимого нагріву, ізоляції, довжини та способу прокладання.

Використовуйте лише провідники з мідними жилами.

Підключення установки повинно проводитись на клемній колодці, відповідно до електричної схеми підключення, а також необхідно зробити позначення клем. Підключайте всі провідники управління та живлення відповідно до маркування клем, а також дотримуйтесь полярності підключення!

Установка підключається до електромережі через вбудований у стаціонарну мережу електропостачання автоматичний вимикач з електромагнітним роз'єднувачем. Струм спрацювання автоматичного вимикача повинен бути не менший за струм споживання установки.

### СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВОК МПА 800 В, МПА 1200 В, МПА 1800 В ТА МПА 2500 В




Позначення	Найменування	Тип	Провід
M1	Припливний вентилятор	max 0,8 кВт	
M2*	Циркуляційний насос	max 0,3 кВт	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
DD1*	Реле захисту насосу від «сухого» ходу	NC	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM1*	Ел. привід припливової заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM2*	Ел. привід регулювального клапану теплоносія	LR 24 SR	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
PK1*	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
P1	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
PD1	Пресостат на припливному фільтрі	NC	
TE1	Датчик зовнішньої температури	PT 1000 ST-01	
TE3	Датчик температури зворотного теплоносія	PT 1000 STw-02	
TE4	Датчик захисту від обмерзання водяного нагрівача	PT 1000 STw-02	
TE5	Датчик температури припливного повітря	PT 1000 STA-02	

1. Можлива робота системи без реле тиску теплоносія DD1 у водяному нагрівачі, в цьому випадку з'єднайте контакти 11 та 12 перемичкою.

2. Довжина кабелю підключення ПДК (P1) не повинна перевищувати 10 метрів.

3. \* — пристрій до складу виробу не входить, постачається за окремим замовленням.

4. \*\* — максимальна довжина з'єднувальних кабелів — 20 метрів.

**СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВОК МПА 3200 В, МПА 3500 В ТА МПА 500**


Позначення	Найменування	Тип	Провід
ATV1	Частотний перетворювач	Sinus M	
M1	Припливний вентилятор		
M2*	Циркуляційний насос	max 0,3 кВт	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
DD1*	Реле захисту насосу від «сухого» ходу	NC	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM1*	Ел. привід припливної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM2*	Ел. привід регулювального клапану теплоносія	LR 24 SR	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
PK1*	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
P1	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
PD1	Пресостат на припливному фільтрі	NC	
TE1	Датчик зовнішньої температури	PT 1000 ST-01	
TE3	Датчик температури зворотного теплоносія	PT 1000 STw-02	
TE4	Датчик захисту від обмерзання водяного нагрівача	PT 1000 STw-02	
TE5	Датчик температури припливного повітря	PT 1000 STA-02	


1. Можлива робота системи без реле тиску теплоносія DD1 у водяному нагрівачі, в цьому випадку з'єднайте контакти 14 та 15 перемичкою.

2. Довжина кабелю підключення ПДК (P1) не повинна перевищувати 10 метрів.

3. \* — пристрій до складу виробу не входить, поставляється за окремим замовленням.

4. \*\* — максимальна довжина з'єднувальних кабелів — 20 метрів.

## СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ПА 01 Е, ПА 02 Е ТА ПА 03 Е



— НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!


Позначення	Найменування	Тип	Провід
VS1, VS2	Реле напівпровідникове	Залежить від типу нагрівача	
EK1	Нагрівач	Залежить від типу установки	
ATV1	Частотний перетворювач	Залежить від типу двигуна	
PD1**	Пресостат на припливному фільтрі	Beck (DTV 500)	
M1	Припливний вентилятор	Залежить від типу установки	
P1**	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
PK1*	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM1*	Ел. привід припливної заслінки	LF 230 Belimo	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
TE1	Датчик зовнішньої температури	ST-01	
TES	Датчик припливної температури	Sta-02.250	
	Сигнал включення охолоджувача	NO	2 x 1,0 мм <sup>2</sup>

1. Датчик температури TE5 кріпиться на прямій ділянці повітроводу в зоні стабільного повітряного потоку без турбулентних завихрень.

2. Довжина кабелю підключення ПДК (P1) не повинна перевищувати 10 метрів.

3. \* — пристрій до складу виробу не входять, постачаються за окремим замовленням.

### СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ПА 01 В, ПА 02 В ТА ПА 03 В



Позначення	Найменування	Тип	Провід
ATV1	Частотний перетворювач	Залежить від типу двигуна	
M1	Припливний вентилятор		
M2*	Циркуляційний насос	max 0,3 кВт	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
DD1*	Реле захисту насосу від «сухого» ходу	NC	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM1*	Ел. привід припливної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM2*	Ел. привід регулювального клапану теплоносія	LR 24 SR	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
PK1*	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
P1	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
PD1	Пресостат на припливному фільтрі	NC	
TE1	Датчик зовнішньої температури	PT 1000 ST-01	
TE3	Датчик температури зворотного теплоносія	PT 1000 STw-02	
TE4	Датчик захисту від обмерзання водяного нагрівача	PT 1000 STw-02	
TE5	Датчик температури припливного повітря	PT 1000 STA-02	


1. Можлива робота системи без реле тиску теплоносія DD1 у водяному нагрівачі, в цьому випадку з'єднайте контакти 11 та 12 перемичкою.

2. Довжина кабелю підключення ПДК (P1) не повинна перевищувати 10 метрів.

3. \* — пристрій до складу виробу не входять, постачаються за окремим замовленням.

4. \*\* — максимальна довжина з'єднувальних кабелів — 20 метрів.

## СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПА 04 В



Позначення	Найменування	Тип	Провід
ATV1	Частотний перетворювач	Sinus M	
M1	Припливний вентилятор		
M2*	Циркуляційний насос	max 0,3 кВт	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
DD1*	Реле захисту насосу від «сухого» ходу	NC	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM1*	Ел. привід припливної засілки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM2*	Ел. привід регулювального клапану теплоносія	LR 24 SR	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
PK1*	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
P1	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
PD1	Пресостат на припливному фільтрі	NC	
TE1	Датчик зовнішньої температури	PT 1000 ST-01	
TE3	Датчик температури зворотного теплоносія	PT 1000 STw-02	
TE4	Датчик захисту від обмерзання водяного нагрівача	PT 1000 STw-02	
TE5	Датчик температури припливного повітря	PT 1000 STA-02	


1. Можлива робота системи без реле тиску теплоносія DD1 у водяному нагрівачі, в цьому випадку з'єднайте контакти 14 та 15 перемичкою.

2. Довжина кабелю підключення ПДК (P1) не повинна перевищувати 10 метрів.

3. \* — пристрій до складу виробу не входять, поставляються за окремим замовленням.

4. \*\* — максимальна довжина з'єднувальних кабелів — 20 метрів.

### СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ВУТ 800 ВГ ТА ВУТ 1000 ВГ



Позначення	Найменування	Тип	Провід
M1	Приплівний вентилятор	max 0,4 кВт	
M2	Витяжний вентилятор	max 0,4 кВт	
M3*	Циркуляційний насос	max 0,3 кВт	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
DD1*	Реле захисту насосу від «сухого» ходу	NC	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM1*	Ел. привід приплівної заслінки	LF 230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM2*	Ел. привід витяжної заслінки	LF 230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM3	Ел. привід заслінки рекуператора	LM 24 SR	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM4*	Ел. привід регулювального клапану теплоносія	LR 24 SR	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
PK1	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
P1	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
TE1	Датчик зовнішньої температури	PT 1000 ST-01	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
TE2	Датчик температури на виході з рекуператора	PT 1000 STa-02	
TE3	Датчик температури зворотного теплоносія	PT 1000 STw-02	
TE4	Датчик захисту від обмерзання водяного нагрівача	PT 1000 STw-02	
TE5	Датчик приплівної температури	PT 1000 STa-02	


1. Можлива робота системи без реле тиску теплоносія DD1 у водяному нагрівачі, в цьому випадку з'єднайте контакти 11 та 12 перемичкою.

2. Довжина кабелю підключення ПДК (P1) не повинна перевищувати 10 метрів.

3. \* — пристрій до складу виробу не входять, постачаються за окремим замовленням.

4. \*\* — максимальна довжина з'єднувальних кабелів — 20 метрів.

## СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ВУТ 1500 ВГ ТА ВУТ 2000 ВГ



Позначення	Найменування	Тип	Провід
M1	Приливний вентилятор	max 0,8 кВт	
M2	Витяжний вентилятор	max 0,8 кВт	
M3*	Циркуляційний насос	max 0,3 кВт	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
DD1*	Реле захисту насосу від «сухого» ходу	NC	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM1*	Ел. привід приливної заслінки	LF 230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM2*	Ел. привід витяжної заслінки	LF 230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM3	Ел. привід заслінки рекуператора	LM 24 SR	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM4*	Ел. привід регулювального клапану теплоносія	LR 24 SR	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
PK1	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
P1	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
TE1	Датчик зовнішньої температури	PT 1000 ST-01	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
TE2	Датчик температури на виході з рекуператора	PT 1000 STa-02	
TE3	Датчик температури зворотного теплоносія	PT 1000 STw-02	
TE4	Датчик захисту від обмерзання водяного нагрівача	PT 1000 STw-02	
TE5	Датчик температурі приливного повітря	PT 1000 STa-02	


1. Можлива робота системи без реле тиску теплоносія DD1 у водяному нагрівачі, в цьому випадку з'єднайте контакти 14 та 15 перемичкою.

2. Довжина кабелю підключення ПДК (P1) не повинна перевищувати 10 метрів.

3. \* — пристрій до складу виробу не входить, постачається за окремим замовленням.

4. \*\* — максимальна довжина з'єднувальних кабелів — 20 метрів.

### СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ВУТ 300 ВГ ЕС, ВУТ 400 ВГ ЕС ТА ВУТ 600 ВГ ЕС




Позначення	Найменування	Тип	Провід
M3	Циркуляційний насос	max 0,3 кВт	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM1	Ел. привід припливної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM2	Ел. привід витяжної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM4	Ел. привід регулювального клапану теплоносія	LR 24 SR	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
PK1	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
P1	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
TE1	Датчик зовнішньої температури	PT 1000 ST 01	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>

До складу виробу входить лише P1 та TE1.

1. \* — максимальна довжина з'єднувальних кабелів — 20 метрів.

2. \*\* — Довжина кабелю підключення ПДК (P1) не повинна перевищувати 10 метрів.

### СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ВУТ 350 ПЕ ЕС, ВУТ 600 ПЕ ЕС ТА ВУТ 1000 ПЕ ЕС




Позначення	Найменування	Тип	Провід
SM1	Ел. привід припливної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM2	Ел. привід витяжної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
PK1	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
P1	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
TE1	Датчик зовнішньої температури	PT 1000 ST 01	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
ККБ	Фреоновий охолоджувач		2 x 0,75 мм <sup>2</sup>

До складу виробу входить лише P1 та TE1.

1. \* — максимальна довжина з'єднувальних кабелів — 20 метрів.

2. \*\* — Довжина кабелю підключення ПДК (P1) не повинна перевищувати 10 метрів.

## СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВУТ 2000 ПЕ ЕС




Позначення	Найменування	Тип	Провід
SM1	Ел. привід припливної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM2	Ел. привід витяжної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
PK1	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
P1	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
TE1	Датчик зовнішньої температури	PT 1000 ST 01	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
KK6	Фреоновий охолоджувач		2 x 0,75 мм <sup>2</sup>

До складу виробу входить лише Р1 та ТЕ1.

1. \* — максимальна довжина з'єднувальних кабелів — 20 метрів.

2. \*\* — Довжина кабелю підключення ПДК (Р1) не повинна перевищувати 10 метрів.

## СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВУТ 3000 ПЕ ЕС




Позначення	Найменування	Тип	Провід
SM1	Ел. привід припливної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM2	Ел. привід витяжної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
PK1	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
P1	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
TE1	Датчик зовнішньої температури	PT 1000 ST 01	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
KK6	Фреоновий охолоджувач		2 x 0,75 мм <sup>2</sup>

До складу виробу входить лише Р1 та ТЕ1.

1. \* — максимальна довжина з'єднувальних кабелів — 20 метрів.

2. \*\* — Довжина кабелю підключення ПДК (Р1) не повинна перевищувати 10 метрів.

### СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ВУТ 600 ПВ ЕС ТА ВУТ 1000 ПВ ЕС




Позначення	Найменування	Тип	Провід
M3	Циркуляційний насос	max 0,3 кВт	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM1	Ел. привід припливної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM2	Ел. привід витяжної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM4	Ел. привід регулювального клапану теплоносія	LR 24 SR	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
PK1	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
P1	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
TE1	Датчик зовнішньої температури	PT 1000 ST 01	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>

До складу виробу входить лише Р1 та TE1.

1. \* — максимальна довжина з'єднувальних кабелів — 20 метрів.

2. \*\* — Довжина кабелю підключення ПДК (P1) не повинна перевищувати 10 метрів.

### СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВУТ 2000 ПВ ЕС




Позначення	Найменування	Тип	Провід
M3	Циркуляційний насос	max 0,3 кВт	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM1	Ел. привід припливної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM2	Ел. привід витяжної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM4	Ел. привід регулювального клапану теплоносія	LR 24 SR	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
PK1	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
P1	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
TE1	Датчик зовнішньої температури	PT 1000 ST 01	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>

До складу виробу входить лише Р1 та TE1.

1. \* — максимальна довжина з'єднувальних кабелів — 20 метрів.

2. \*\* — Довжина кабелю підключення ПДК (P1) не повинна перевищувати 10 метрів.

## СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВУТ 3000 ПВ ЕС



⚠ — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!


Позначення	Найменування	Тип	Провід
M3	Циркуляційний насос	max 0,3 кВт	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM1	Ел. привід припливної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM2	Ел. привід витяжної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM4	Ел. привід регулювального клапану теплоносія	LR 24 SR	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
PK1	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
P1	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
TE1	Датчик зовнішньої температури	PT 1000 ST 01	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>

До складу виробу входить лише Р1 та ТЕ1.

1. \* — максимальна довжина з'єднувальних кабелів — 20 метрів.

2. \*\* — Довжина кабелю підключення ПДК (Р1) не повинна перевищувати 10 метрів.

### СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ВУТР 900 ВГ ЕС



⚠ — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!


Позначення	Найменування	Тип	Провід
M3	Циркуляційний насос	max 0,3 кВт	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM1*	Ел. привід припливної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM2*	Ел. привід витяжної заслінки	LF230	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
SM4*	Ел. привід регулювального клапану теплоносія	LR 24 SR	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
PK1*	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NO	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
P1	Пульт дистанційного управління	AC208EM2+LP	
TE1	Датчик зовнішньої температури	PT 1000 ST-01	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>

До складу виробу входить лише P1 та TE1.

1. \* — максимальна довжина з'єднувальних кабелів — 20 метрів.

2. \*\* — Довжина кабелю підключення ПДК (P1) не повинна перевищувати 10 метрів.


## СХЕМА ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ВУТР 900 ЕГ ЕС ТА ВУТР 1500 ЕГ ЕС



## МОНТАЖ ПУЛЬТА




**ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦІОNUВАННЯ УСТАНОВОК ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ ПОВІНЕН БУТИ РОЗТАШОВАНИЙ У ПРИМІЩЕННІ, ЯКЕ ВЕНТИлюється ДАНОЮ УСТАНОВКОЮ.**





Для коректної роботи в приміщенні пульт управління необхідно встановити в місці, яке має максимально стабільні температурні показники для даного приміщення та не піддається температурному впливові від радіаторів системи опалення, конвективного вертикального розподілу температури і т.д.

### ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ ПУЛЬТА









90x90x18 мм



61x61x39 мм

**МОНТАЖ****УВАГА!**

Необхідно впевнитись, що пульт не є пошкоджений. Не використовуйте пошкоджений пульт! Не встановлюйте пульт на нерівній поверхні! Монтаж пульта повинен проводитись кваліфікованим електриком відповідно до монтажних креслень та інструкцій.

	
<p>1. Вставте малу викрутку зі шириною шліца близько 3,5 мм в один з прямокутних отворів пульта на глибину 4 мм.</p>	<p>2. Натисніть на викрутку та відкрийте пульт.</p>
	
<p>3. Заведіть усі необхідні кабелі та провідники і встановіть у стіні монтажну коробку (входить до комплекту постачання).</p>	<p>4. Підключіть та вкладіть виконавчу частину пульта в монтажну коробку.</p>
	
<p>5. Закріпіть задню частину пульта на стіні за допомогою гвинтів.</p>	<p>6. Підключіть виконавчу частину до передньої панелі пульта та встановіть передню панель.</p>

## УПРАВЛІННЯ УСТАНОВКОЮ

Управління установкою здійснюється за допомогою сенсорного пульта управління AC208A2+LP. Пульт зі сенсорним управлінням AC208EM2+LP виконує функції перемикача швидкостей, регулятора температури, а також інші функції управління вентиляційної установки. Пульт має чутливу сенсорну панель.

### ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПУЛЬТА УПРАВЛІННЯ

Напруга живлення	24 В, 50-60 Гц
Максимальний струм приєднувального навантаження	1А
Споживана потужність	<1,5 Вт
Точність	±1 °C
Діапазон заданого значення	від +7 °C до +50 °C діапазон температури обмежений контролером: від +15 °C до +35 °C


Похибка підрахунку часу	<1%
Потужність на виході	<200 Вт
Ступінь захисту	IP30



### УПРАВЛІННЯ


Управління вентиляційними установками здійснюється шляхом дотику до сенсорних кнопок, які розташовані на дисплеї пульта управління. При натисканні на кнопки дисплею пульт управління подає звукові сигнали.

Символ кнопки	Призначення
	Живлення Увімк./Вимк.
	Управління режимами роботи установок.
	Вибір швидкості: автоматична, висока, середня та низька.
	Кнопки встановлення температури та налаштування режиму.



**МЕНЮ І НАЛАШТУВАННЯ****1. Включення/Виключення установки.**


Включення/виключення установки здійснюється кнопкою  на дисплеї пульта управління.

**1. Налаштування швидкості вентилятора.**

Перемикання швидкості вентиляційної установки здійснюється натисканням кнопки .

Швидкість вентилятора: Автоматична - Висока - Середня - Низька.

В автоматичному режимі пульт автоматично встановлює швидкість вентилятора(ів), залежно від різниці між фактичною та встановленою температурою в приміщенні.


**2. Налаштування режимів.**

Перемикання режимів роботи вентиляційної установки здійснюється натисканням кнопки . Послідовність перемикання під час натискання: Обігрів - Охолодження - Провітрювання.


**Режим обігріву**  — активація нагрівача вентиляційної установки та нагрівання припливного повітря до встановленої температури.

**Режим охолодження**  — активація охолоджувача вентиляційної установки та охолодження припливного повітря до встановленої температури.

**Режим провітрювання**  — охолоджувач та нагрівач вентиляційної установки не активовані. Установка працює виключно в режимі вентиляції.

**3. Налаштування режиму «Сон».**

В припливних та припливно-витяжних установках режим «Сон» не задіяний.


**4. Вибір режиму управління та налаштування температури.**

Для переходу в режим **Ручного управління** натисніть на дисплеї кнопку  та утримуйте її протягом 3 секунд, після чого кнопкою  оберіть піктограму . Коли піктограма  почне мигати, нажміте  для підтвердження або  для відмены. Відсутність піктограми **Ручне управління:**

Для встановлення заданого значення температури увійдіть до режиму очікування, який підтверджується появою піктограми , і задайте температуру кнопками   на дисплеї пульта управління.

**Робота за тижневим таймером:** У разі активації тижневого таймеру не будуть доступними наступні функції:

- налаштування температури
- налаштування часу включення/виключення вентиляційної установки (див. Налаштування тижневого таймеру).




## 5. Налаштування тижневого таймеру.

Для налаштування тижневого таймеру виконайте наступні дії:


### 1. Налаштування годинника.

- Для переходу в режим налаштування натисніть кнопку  на дисплеї пульта управління та утримуйте її протягом 3 секунд, після чого кнопкою  оберіть параметр «Хвилини», і за допомогою кнопок   на дисплеї пульта управління виконайте налаштування.
- Кнопкою  оберіть параметр «Часы», і за допомогою кнопок   на дисплеї пульта управління виконайте налаштування.



### 2. Встановлення дня тижня.

- В режимі налаштування оберіть кнопкою  налаштування дня тижня, і за допомогою кнопок   виконайте налаштування наступним чином:  
Пн-Пт — 1-5;  
Сб — 6;  
Нд — 7.



### 3. Налаштування часових зон.

Вибір параметру часових зон здійснюється кнопкою .

Встановлення параметрів здійснюється кнопкою  .

Налаштування часових зон здійснюється згідно нижченаведеної таблиці:

Призначення	Піктограма	Понеділок-П'ятниця		Субота		Неділя	
		Час	Температура	Час	Температура	Час	Температура
Виключення першої часової зони		6:00	20 °C	9:00	25 °C	9:00	25 °C
Виключення першої часової зони		10:00		12:00		12:00	
Включення другої часової зони		17:00	25 °C	18:00	25 °C	18:00	20 °C
Включення другої часової зони		20:00		22:00		22:00	

В періоди часу між зазначеними часовими зонами установка перебуває в режимі очікування, вентилятори виключені.

## АВТОМАТИЧНЕ ВКЛЮЧЕННЯ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

При раптовому вимкненні живлення під час роботи системи пульт здатний зберігати в пам'яті всі поточні дані. Після відновлення живлення дані в пульті будуть відновлені. Після відновлення живлення установка повернеться до попереднього режиму роботи.


Функція збереження даних доступна також і для режиму «Роботи за тижневим таймером».

## КАЛІБРУВАННЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ

Для переходу в режим налагодження натисніть та утримуйте кнопку  на дисплеї протягом 3 секунд при вимкнутому пульті управління. У виключеному стані всі кнопки мають таке ж місце розташування, як і при увімкненому стані, але не відображаються на дисплеї. Для зміни налаштувань у відповідному режимі натискайте кнопки у зазначеній нижче послідовності:

### 1 – Калібрування температури (від -9 °C до +9 °C).

-  — Компенсація значення температури в сторону підвищення.  
 — Компенсація значення температури в сторону зниження.



**ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПУЛЬТА УПРАВЛІННЯ**

Несправність	Спосіб усунення
Пульт управління не працює при подачі живлення.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте правильність підключення контактів.</li> <li>Переконайтесь у працездатності кнопки Вкл./Викл. на дисплеї пульта.</li> <li>Перевірте цілісність шлейфу, який веде від виконавчої частини до пульта управління.</li> </ul>
Збій у роботі РК-дисплею.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Горизонтальне стискання задньої кришки під час монтажу. Послабте один або два кріпильних гвинти.</li> </ul>
Екран світиться, але не відображає інформацію.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зверніться до сервісного центру.</li> </ul>
Некоректне відображення температури.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Виконайте калібрування датчика температури пульта управління.</li> </ul>

**ОПИС РОБОТИ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ**

Установка обладнана вбудованим електронним блоком автоматичного управління та контролю за роботою системи.


ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ	
1.	1. Включення/Виключення установки.
2.	2. Підтримка температури приплівного повітря на заданому значенні.
3.	3. Управління електроприводом клапану байпасу.
4.	4. Захист рекуператора від замерзання.
5.	5. Управління та контроль за роботою вентиляторів.
6.	6. Управління електроприводами повітряних заслінок.
7.	7. Зупинка системи за командою від щитка пожежної сигналізації.
8.	8. Управління нагрівачем. Захист нагрівача від замерзання та перегріву.
9.	9. Управління компресорно-конденсаторним блоком (фреонового) охолоджувача за термостатом в пульті (лише для установок з можливістю підключення ККБ).
10.	10. Включення вентиляторів після припинення подачі електро живлення, активізація та налаштування задається з меню контролера.

**ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЕРА**

Основним елементом системи автоматичного управління є цифровий контролер. Нижче наведена таблиця відповідності контролера та установки.


Контролер	
Freemax Mini	Freemax MX
ВУТ 600 ПВ ЕС	ВУТ 800 ВГ
ВУТ 1000 ПВ ЕС	ВУТ 1000 ВГ
ВУТ 2000 ПВ ЕС	ВУТ 1500 ВГ
ВУТ 3000 ПВ ЕС	ВУТ 2000 ВГ
ВУТ 350 ПЕ ЕС	ПА 01 В
ВУТ 600 ПЕ ЕС	ПА 02 В
ВУТ 1000 ПЕ ЕС	ПА 03 В
ВУТ 2000 ПЕ ЕС	ПА 04 В
ВУТ 3000 ПЕ ЕС	ПА 01 Е
ВУТ 300 ВГ ЕС	ПА 02 Е
ВУТ 400 ВГ ЕС	ПА 03 Е
ВУТ 600 ВГ ЕС	МПА 800 В
ВУТ Р 900 ВГ ЕС	МПА 1200 В
ВУТ Р 900 ЕГ ЕС	МПА 1800 В
ВУТ Р 1500 ЕГ ЕС	МПА 2500 В
	МПА 3200 В
	МПА 3500 В
	МПА 5000 В

### ЦИФРОВИЙ КОНТРОЛЕР FREEMAX MINI



Індикаторы L1 и L2 — не активны.

### ЦИФРОВИЙ КОНТРОЛЕР FREEMAX MX



#### Виклик необхідної функції:

Оберіть за допомогою кнопок та необхідну функцію та натисніть кнопку Enter. Щоб повернутись до загального списку функцій, натискайте кнопку Esc до тих пір, поки не повернетесь до загального списку функцій.

#### Зміна значень параметрів:

Оберіть необхідний параметр, використовуючи кнопки та , після чого натисніть кнопку Enter. Величину параметру, що встановлюється, можливо зменшити або збільшити за допомогою кнопок або відповідно. Значення параметру, що встановлюється, буде миготіти. Щоб зберегти нове значення, натисніть кнопку Enter. Для виходу з меню та скасування редагування параметрів натисніть кнопку Esc. Значення параметрів, що змінюються, обрамляються символами <> <>.

## ПАРАМЕТРИ КОНТРОЛЕРА FREEMAX-MINI

Дерево меню	Заводське налаштування	Призначення функцій та параметрів, їх дія
Текущие параметры		<b>Поточні параметри</b> — поточні параметри системи.
Аварии		<b>Аварії</b> — коди аварій системи: 1 — наявність аварії; 0 — відсутність аварії.
E1 0		<b>E1</b> — обрив або коротке замикання датчика температури зовнішнього повітря. Вентилятори зупиняються.
E2 0		<b>E2</b> — обрив або коротке замикання датчика температури витяжного повітря після рекуператора. Вентилятори зупиняються.
E3 0		<b>E3</b> — обрив або коротке замикання датчика температури зворотного теплоносія. Вентилятори зупиняються.
E4 0		<b>E4</b> — обрив або коротке замикання датчика температури захисту від замерзання водяного нагрівача. Вентилятори зупиняються.
E5 0		<b>E5</b> — обрив або коротке замикання датчика температури припливного повітря. Вентилятори зупиняються.
F1 0		<b>F1</b> — обмерзання рекуператора. Температура витяжного повітря на виході з рекуператора, яка вимірюється датчиком температури TE2, залишається нижчою від заданого значення R-02 протягом проміжку часу R-03 при увімкнених вентиляторах. Клапан байпасу повністю відкривається. Припливний та витяжний вентилятори продовжують працювати.
O1 0		<b>O1</b> — аварійна зупинка системи за командою від щитка пожежної сигналізації. Вентилятори зупиняються.
P1 0		<b>P1</b> — аварія припливного вентилятора. Вентилятори зупиняються.
P2 0		<b>P2</b> — аварія витяжного вентилятора. Вентилятори зупиняються.
U1 0		<b>U1</b> — загроза замерзання нагрівача. Виникає в тому випадку, якщо температура повітря після водяного нагрівача опускається нижче мінімального встановленого значення +3 °C.
U2 0		<b>U2</b> — низька температура зворотного теплоносія після водяного нагрівача. Виникає у випадку, якщо температура зворотного теплоносія після водяного нагрівача опускається нижче встановленого критичного значення. При виникненні будь-якої з аварій загрози замерзання вентилятори відключаються, клапан нагрівача відкривається на 100%, вмикається циркуляційний насос водяного нагрівача. При виникненні будь-якої з аварій загрози замерзання неможливо увімкнути вентилятори. Запуск системи є можливий лише після усунення аварії U1, тобто, після підвищення температури повітря після нагрівача понад встановлене значення, параметр TE4, та аварії U2, тобто, після підвищення температури зворотного теплоносія, параметр TE3.
U3 0		<b>U3</b> — температура зворотного теплоносія після нагрівача наприкінці циклу прогріву водяного нагрівача не перевищує +40 °C (заводське налаштування). Запуск вентиляторів є неможливий.
U4 0		<b>U4</b> — аварія насосу. Відсутній сигнал від реле тиску рідини в нагрівачі при подачі сигналу на увімкнення циркуляційного насосу. Циркуляційний насос водяного нагрівача вимикається, а робочий стан вентиляторів не змінюється.
U5 1		<b>U5</b> — перегрів електричного нагрівача. Температура повітря після нагрівача перевищує +50 °C. Електричний нагрівач вимикається, а вентилятори зупиняються після продувки TEHів нагрівача.
U6 0		<b>U6</b> — низька температура припливного повітря. Температура припливного повітря, яка вимірюється датчиком температури TE5, залишається нижчою за значення параметру E-03 протягом часу E-02 після увімкнення установки. Несправний електричний нагрівач. Електричний нагрівач вимикається, вентилятори зупиняються.
Сост. системы		<b>Меню відображення поточного стану системи.</b>
ККБ Выкл		Поточний робочий статус ККБ.

Дерево меню	Заводське налаштування	Призначення функцій та параметрів, їх дія
Зад. нагр 12.0		Поточне значення температури припливного повітря в режимі нагріву.
Зад. охл. 35		Поточне значення температури припливного повітря в режимі охолодження.
Охл., % 0		Ступінь роботи охолоджувача (в %).
Нагр. % 0		Положення клапану нагрівача (в %).
Рекуп.% 0		Положення заслінки рекуператора (в %).
Насос Викл		Поточний робочий статус насосу: <b>Вкл.</b> — насос увімкнений; <b>Выкл.</b> — насос вимкнений."
Ск.ПВ, % 0		Поточна продуктивність припливного вентилятора (в % від номінальної продуктивності).
Ск.ВВ, % 0		Поточна продуктивність витяжного вентилятора (в % від номінальної продуктивності).
Прогрев Выкл		Поточний робочий статус прогріву: <b>Вкл.</b> — прогрів активований; <b>Выкл.</b> — прогрів не активований."
Продув Выкл		Поточний робочий статус продуву: <b>Вкл.</b> — продув активований; <b>Выкл.</b> — продув не активований."
Конфигурация		<b>Меню відображення та налаштування поточної конфігурації установки.</b>
Реж. охл. > 20 <		Встановлення температури переходу з режиму нагрівання в режим охолодження і навпаки (°C).
Моточасы		<b>Меню лічильника мотогодин.</b>
Моточасы 0		Поточне значення напрацьованих мотогодин.
Текущие темп-ры		<b>Текущие температуры</b> — меню поточних значень датчиків температур.
TE1 0.0		<b>TE1</b> — температура зовнішнього повітря.
TE2 0.0		<b>TE2</b> — температура витяжного повітря після рекуператора.
TE3 0		<b>TE3</b> — температура зворотного теплоносія після водяного нагрівача.
TE5 0.0		<b>TE5</b> — температура припливного повітря.
Настройки		<b>Настройки</b> — в цьому меню знаходяться базові налаштування контролера. Внесення змін в меню налаштувань дозволено лише кваліфікованим фахівцям. Меню «Настройки» є захищене паролем для захисту від несанкціонованої зміни налаштувань контролера.
Пароль: > ***0 <	2222	<b>Пароль</b> — пароль на вхід в меню налаштувань (за замовчуванням — «2222»). Пароль складається з 4-х цифр, і на екрані відображається зірочками (****). Кнопками  та  введіть першу цифру паролю, після чого натисніть кнопку Enter. Після цього кнопками  та  введіть другу цифру і натисніть кнопку Enter і т.д. Щоб повернутись до введення попередньої цифри паролю, натисніть кнопку Esc. Після введення 4-ї цифри коректного паролю здійснюється автоматичний переход до меню «Настройки».
Инженер меню		<b>Инженерное меню</b> — в цьому меню знаходяться інженерні налаштування контролера.
Настройка калориф.		<b>Меню налаштування параметрів водяного нагрівача.</b>

Дерево меню	Заводське налаштування	Призначення функцій та параметрів, їх дія
Q-01 > 20 <	20	<b>Q-01</b> — значення підтримки температури зворотного теплоносія при вимкнених вентиляторах в режимі «Зима» (°C). Температура зворотного теплоносія підтримується на заданому значенні при вимкнених вентиляторах в режимі «Зима» в автоматичному режимі за допомогою впливу на клапан регулювання теплоносія.
Q-02 > 180 <	180	<b>Q-02</b> — тривалість прогріву водяного нагрівача (сек). Під час прогріву повністю відкривається клапан нагрівача та вмикається насос.
Q-03 > 40 <	40	<b>Q-03</b> — температура зворотного теплоносія наприкінці прогріву (°C). Якщо наприкінці прогріву температура зворотного теплоносія є нижчою за Q-03, тоді запуск вентиляторів блокується, і генерується повідомлення про аварію (див. аварія U3).
Q-04 > 5 <	5	<b>Q-04</b> — мінімальна температура зворотного теплоносія для визначення загрози замерзання водяного нагрівача (°C). У випадку зниження температури зворотного теплоносія нижче значення Q-04 активується захист водяного нагрівача від замерзання (див. аварія U2).
Q-05 > 0 <	0	<b>Q-05</b> — значення температури зовнішнього повітря (°C). У випадку пониження температури зовнішнього повітря нижче значення Q-05 система автоматичного управління переходить в режим роботи «Зима».
Q-07 > 180 <	180	<b>Q-07</b> — час автоматичного скидання аварій загроз замерзання водяного нагрівача (сек). У випадку виникнення будь-якої з загроз замерзання водяного нагрівача в автоматичному режимі роботи і при дозволі скидання загроз відбувається автоматичне розблокування аварії після закінчення періоду часу Q-07 після зникнення причини аварії, а також повторне увімкнення вентиляторів, якщо вони працювали до аварії.
Q-08 > 2.00 <	2,0	<b>Q-08</b> — коефіцієнт пропорційності ПІ-закону. Налаштування параметрів закону регулювання температури приплівного повітря за допомогою регулювального клапану теплоносія.
Q-09 > 60 <	60	<b>Q-09</b> — коефіцієнт інтегрування ПІ-закону (сек). Налаштування параметрів закону регулювання температури приплівного повітря за допомогою регулювального клапану теплоносія.
Q-10 > 0,5 <	0,5	<b>Q-10</b> — зона нечутливості (°C). Налаштування параметрів закону регулювання температури приплівного повітря за допомогою регулювального клапану теплоносія. Якщо розузгодження є меншим за Q-10, тоді розузгодження приймається рівним нулю.
Q-11 > 2.00 <	2,0	<b>Q-11</b> — коефіцієнт пропорційності ПІ-закону. Налаштування параметрів закону регулювання температури зворотного теплоносія за допомогою регулювального клапану теплоносія.
Q-12 > 60 <	60	<b>Q-12</b> — коефіцієнт інтегрування ПІ-закону (сек). Налаштування параметрів закону регулювання температури зворотного теплоносія за допомогою регулювального клапану теплоносія.
Q-13 > 0,5 <	0,5	<b>Q-13</b> — зона нечутливості (°C). Налаштування параметрів закону регулювання температури зворотного теплоносія за допомогою регулювального клапану теплоносія. Якщо розузгодження є меншим за Q-13, тоді розузгодження приймається рівним нулю.
Q-14 > Вкл. <	Вкл	<b>Q-14</b> — включення/виключення режиму прогріву водяного нагрівача перед запуском вентиляторів, при роботі системи автоматичного управління в режимі «Зима».
Настройка ККБ		<b>Меню налаштувань параметрів ККБ.</b>
C-01 > 2.00 <	2,0	Налаштування коефіцієнту пропорційності ПІ-закону регулювання температури приплівного повітря.
C-02 > 60 <	60	Налаштування тривалості інтегрування ПІ-закону регулювання температури приплівного повітря.
C-03 > 0,5 <	0,5	Налаштування зони нечутливості ПІ-закону регулювання температури приплівного повітря.
C-04 > 60 <	60	Мінімальний період часу між увімкненнями ККБ (сек).
C-05 > 20 <	20	Мінімальна температура включення охолоджувача (°C).

Дерево меню	Заводське налаштування	Призначення функцій та параметрів, їх дія
<b>Настройка Р/К</b>		Меню налаштувань параметрів захисту рекуператора.
<b>R-01</b> 0	0	<b>R-01</b> — мінімально допустима температура витяжного повітря після рекуператора, яка не потребує активізації функції регулювання температури витяжного повітря (°C). Якщо температура витяжного повітря після рекуператора опускається нижче даної величини, активується функція регулювання температури витяжного повітря після рекуператора за допомогою байпасної заслінки, для підтримки необхідної температури повітря після рекуператора та запобігання обмерзання рекуператора. Коли температура повітря після рекуператора перевищує дану величину, байпасна заслінка повністю закривається, і установка повертається до попереднього режиму роботи.
<b>R-02</b> -5	-5	<b>R-02</b> — температура витяжного повітря після рекуператора, нижче якої повністю відкривається байпасна заслінка рекуператора для запобігання обмерзання рекуператора (°C). Якщо під час роботи установки температура витяжного повітря після рекуператора залишається нижчою даного значення протягом часу R-03, система автоматичного управління генерує аварійний сигнал F1.
<b>R-03</b> 600	600	<b>R-03</b> — тривалість перевірки значення температури витяжного повітря після рекуператора (сек).
<b>R-04</b> 1,00	1,00	<b>R-04</b> — налаштування коефіцієнту пропорційності ПІ-закону регулювання температури витяжного повітря за допомогою байпасної заслінки рекуператора.
<b>R-05</b> 25	25	<b>R-05</b> — налаштування тривалості інтегрування ПІ-закону регулювання температури витяжного повітря за допомогою байпасної заслінки рекуператора (сек).
<b>R-06</b> 0,5	0,5	<b>R-06</b> — налаштування параметру зони нечутливості при регулюванні температури витяжного повітря за допомогою байпасної заслінки (°C). Якщо розузгодження є меншим за дане значення, тоді розузгодження приймається рівним нулю.
<b>R-07</b> 1,0	1,0	<b>R-07</b> — налаштування коефіцієнту пропорційності ПІ-закону регулювання температури припливного повітря за допомогою байпасної заслінки рекуператора.
<b>R-08</b> 25	25	<b>R-08</b> — налаштування тривалості інтегрування ПІ-закону регулювання температури припливного повітря за допомогою байпасної заслінки рекуператора (сек).
<b>R-09</b> 0,5	0,5	<b>R-09</b> — налаштування параметру зони нечутливості при регулюванні температури припливного повітря за допомогою байпасної заслінки (°C). Якщо розузгодження є меншим за дане значення, тоді розузгодження приймається рівним нулю.
<b>Настройка З/К</b>		<b>Меню налаштування параметрів електричного нагрівача.</b>
<b>E-01</b> 3	3	<b>E-01</b> — тривалість відведення тепла з електричного нагрівача після виключення вентиляційної установки (хв.).
<b>E-02</b> 600	600	<b>E-02</b> — E-02 — тривалість вимірювання низької температури припливного повітря (сек). Якщо температура припливного повітря після електричного нагрівача залишається нижчою від параметра E-03 протягом даного періоду часу, вентилятори зупиняються, і система автоматичного управління генерує аварійний сигнал U6.
<b>E-03</b> 5	5	<b>E-03</b> — мінімально допустима температура припливного повітря (°C). Якщо температура припливного повітря після електричного нагрівача залишається нижчою від даного параметра протягом періоду часу E-02, вентилятори зупиняються, і система автоматичного управління генерує аварійний сигнал U6.
<b>E-04</b> 6	6	<b>E-04</b> — тривалість регулювання потужності електричного нагрівача (сек).
<b>E-05</b> 1	1	<b>E-05</b> — мінімальна тривалість увімкнення/вимкнення нагрівача (сек).
<b>E-08</b> 2,0	2,0	<b>E-08</b> — налаштування коефіцієнту пропорційності ПІ-закону регулювання температури припливного повітря за допомогою електричного нагрівача.
<b>E-09</b> 60	60	<b>E-09</b> — налаштування коефіцієнту інтегрування ПІ-закону регулювання температури припливного повітря за допомогою електричного нагрівача (сек).
<b>E-10</b> 0,5	0,5	<b>E-10</b> — налаштування параметру зони нечутливості при регулюванні температури припливного повітря за допомогою електричного нагрівача повітря (°C). Якщо розузгодження є меншим за дане значення, тоді розузгодження приймається рівним нулю.
<b>Доп. настройки</b>		<b>Меню додаткових налаштувань контролера.</b>
<b>Часы-календ.</b>		Меню відображення та налаштування дати і часу.
13/11/23 11:11:18		Відображення та налаштування дати і часу.

Дерево меню	Заводське налаштування	Призначення функцій та параметрів, їх дія
	0	<b>Корректировка времени</b> — коефіцієнт корекції ходу годинника. Якщо годинник контролера відстасє або поспішає, необхідно встановити значення коефіцієнту тривалості розузгодження на місяць. Коефіцієнт задається в секундах. Встановіть значення зі знаком «мінус», якщо годинник контролера поспішає, або зі знаком «плюс», якщо годинник контролера відстасє.
		<b>Меню зміни паролю для входу в меню «Налаштування».</b>
		Зміна паролю.
	Откл	Режим роботи підсвітки дисплею контролера. Доступними є два режими: <b>Откл</b> — підсвітка дисплею гасне через визначений час, якщо кнопки не натискались; <b>Пост</b> — підсвітка дисплею включена постійно.
		<b>Меню налаштування параметрів вентиляторів.</b>
	30	<b>V-01</b> — тривалість аналізу аварії вентилятора, (сек).
	40	<b>V-02</b> — встановлення першої швидкості приплівного вентилятора, (%).
	70	<b>V-03</b> — встановлення другої швидкості приплівного вентилятора, (%).
	100	<b>V-04</b> — встановлення третьої швидкості приплівного вентилятора, (%).
	40	<b>V-05</b> — встановлення першої швидкості витяжного вентилятора, (%).
	70	<b>V-06</b> — встановлення другої швидкості витяжного вентилятора, (%).
	100	<b>V-07</b> — встановлення третьої швидкості витяжного вентилятора, (%).
	Разреш	<b>V-08</b> — параметр, який визначає можливість включення вентиляторів після збою живленню. Можливо задати два значення: <b>Разр.</b> — дозволено включення вентиляторів після збою в мережі електро живлення; <b>Запр.</b> — заборонено включення вентиляторів після збою в мережі електро живлення.
		<b>Меню налаштування параметрів насосу водяного нагрівача.</b>
	20	<b>H-01</b> — мінімальна тривалість роботи насосу водяного нагрівача (сек).
	Разр.	<b>H-02</b> — параметр, який визначає можливість роботи насосу нагрівача в режимі «Лето». Існують два параметри для налаштування: <b>Запр.</b> — заборонений запуск насосу в режимі «Лето»; <b>Разр.</b> — дозволений запуск насосу в режимі «Лето» при працюючому регулювальному клапані теплоносія.

## ПАРАМЕТРИ КОНТРОЛЕРА FREEMAX-MX

<p><b>Поточні температури</b> Меню поточних показів датчиків температур.</p> <p><b>Встановлення температур</b> Меню встановлення температур.</p> <p><b>Стан системи</b> Меню поточного стану системи.</p>		<p><b>Задана температура припливного повітря</b> Відображення заданої температури припливного повітря.</p> <p><b>Стан вентилятора(iв)</b> Відображення стану вентилятора(iв) в поточний момент часу.</p> <p><b>Аварії</b> Відображення наявності аварій та коду помилки.</p> <p><b>Налаштування</b> Меню інженерних налаштувань.</p> <p><b>Температура припливного повітря</b> Відображення температури припливного повітря в поточний момент часу.</p>
---	--	---

### ПОТОЧНІ ТЕМПЕРАТУРИ

<b>Текущие темп-ры</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Уличная темп.(TE1)</td><td>5.0 °C</td></tr> <tr> <td>Температура выброса(TE2)</td><td>5.0 °C</td></tr> <tr> <td>Температура обратного теплон.(TE3)</td><td>50.0 °C</td></tr> <tr> <td>Температура за калориф.(TE4)</td><td>50 °C</td></tr> <tr> <td>Температура притока(TE5)</td><td>5 °C</td></tr> </table>	Уличная темп.(TE1)	5.0 °C	Температура выброса(TE2)	5.0 °C	Температура обратного теплон.(TE3)	50.0 °C	Температура за калориф.(TE4)	50 °C	Температура притока(TE5)	5 °C	<p><b>TE1</b> — температура зовнішнього повітря.</p> <p><b>TE2</b> — температура витяжного повітря після рекуператора.</p> <p><b>TE3</b> — температура зворотного теплоносія.</p> <p><b>TE4</b> — температура повітря після водяного нагрівача.</p> <p><b>TE5</b> — температура припливного повітря.</p>
Уличная темп.(TE1)	5.0 °C										
Температура выброса(TE2)	5.0 °C										
Температура обратного теплон.(TE3)	50.0 °C										
Температура за калориф.(TE4)	50 °C										
Температура притока(TE5)	5 °C										

### СТАН СИСТЕМИ

<b>Состояние сист.</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Нагреватель:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Рекуператор:</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Насос:</td><td>Выкл.</td></tr> <tr> <td>ККБ:</td><td>Выкл.</td></tr> <tr> <td>Зима/Лето:</td><td>Лето</td></tr> <tr> <td>ПРОГРЕВ</td><td>Выкл.</td></tr> <tr> <td>До конц. ПРОГР.</td><td>180</td></tr> </table>	Нагреватель:	0	Рекуператор:	100	Насос:	Выкл.	ККБ:	Выкл.	Зима/Лето:	Лето	ПРОГРЕВ	Выкл.	До конц. ПРОГР.	180	<p><b>Нагреватель</b> — процент ступеню відкриття регулювального клапану теплоносія.</p> <p><b>Рекуператор</b> — процент залучення рекуператора.</p> <p><b>Насос</b> — робочий статус циркуляційного насосу.      Выкл. — циркуляційний насос не працює.      Вкл. — циркуляційний насос працює.</p> <p><b>ККБ</b> — робочий статус ККБ.      Выкл. — ККБ не працює.      Вкл. — ККБ працює.</p> <p><b>Зима/Лето</b> режим роботи системи.      Система автоматичного управління працює у двох режимах: «Зима» або «Лето». Вибір режиму «Зима» або «Лето» відбувається автоматично за показами датчика зовнішньої температури. При вуличній температурі понад 0 °C система працює в режимі «Лето», при пониженні вуличної температури нижче 0 °C система переходить в режим «Зима».</p> <p><b>В режимі «Лето» система автоматичного управління додатково виконує наступні функції:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>підтримка температури припливного повітря на заданому значенні (задається з пульта управління) при увімкнених вентиляторах, за допомогою впливу на регулювальний клапан теплоносія, припливну та витяжну повітряні заслінки.</li> <li>при вимкненні вентиляторів закриває регулювальний клапан теплоносія, припливну та витяжну повітряні заслінки.</li> </ul> <p><b>В режимі «Зима» система автоматичного управління додатково виконує наступні функції:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>при роботі вентиляторів підтримує температуру припливного повітря на заданому значенні (задається з пульта управління), за допомогою впливу на клапан водяного нагрівача;</li> <li>прогрівання водяного нагрівача перед запуском вентиляторів протягом n хвилин (параметр Q-02, задається з меню контролера), за допомогою 100%-го відкриття регулювального клапану теплоносія. Активізація функції прогріву задається в меню контролера, параметр Q-14.</li> <li>підтримка температури зворотного теплоносія на заданому мінімальному значенні (параметр Q-01).</li> </ul> <p>Захист нагрівача від замерзання є активний у будь-якому режимі та здійснюється за термостатом TS1, який встановлений у повітроводі після водяного нагрівача. У випадку виникнення загрози замерзання система автоматичного управління включає вентилятори, закриває заслінки припливного та витяжного повітря, відкриває регулювальний клапан теплоносія на 100%-й протік через нагрівач та вимкає циркуляційний насос. В доповнення до цього, в меню контролера можливо активувати та налаштувати функцію автоматичного включення вентиляторів після збою подачі електро живлення.</p>
Нагреватель:	0														
Рекуператор:	100														
Насос:	Выкл.														
ККБ:	Выкл.														
Зима/Лето:	Лето														
ПРОГРЕВ	Выкл.														
До конц. ПРОГР.	180														

НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУР		
<b>Зад. темп.</b> Тобр.прогр.: <b>40</b> °C	50	<b>Тобр.прогр.</b> — температура зворотного теплоносія наприкінці прогріву (°C). Якщо наприкінці прогріву температура зворотного теплоносія є нижчою за Тобр. прогр., тоді запуск вентиляторів блокується, і генерується повідомлення про аварію (див. Аварії, аварія U3).
	5	<b>Тобр.угроз.</b> — мінімальна температура зворотного теплоносія для визначення загрози замерзання водяного нагрівача (°C). У випадку пониження температури зворотного теплоносія за межі мінімальної температури (в режимі «Зима»), активується функція захисту водяного нагрівача від замерзання (див. Аварії, аварія U2).
	0	<b>Перех.</b> — гранична температура зовнішнього повітря, вище за яку система автоматичного управління переходить в режим «Лето».
	20	<b>Тобр.зад.</b> — мінімальна температура зворотного теплоносія для підтримки температурного режиму при вимкнених вентиляторах. Температура зворотного теплоносія буде підтримуватись у заданому значенні в режимі «Зима», при вимкнених вентиляторах, в автоматичному режимі роботи, за допомогою впливу на регулювальний клапан теплоносія.
	3	<b>Тмин.</b> — мінімальна температура повітря після водяного нагрівача, яка визначає загрозу замерзання нагрівача (°C). У випадку пониження температури повітря нижче значення Тмин. активується захист нагрівача від замерзання (див. Аварії, аварія U1).
	0	<b>Трек.перех.</b> — температура витяжного повітря після рекуператора, при котрій активується функція підтримки температури витяжного повітря після рекуператора за допомогою регулювання байпасної заслінки рекуператора. Якщо температура витяжного повітря після рекуператора опускається нижче параметру Трек.перех., в автоматичному режимі, в зимовий період активується функція підтримки температури витяжного повітря після рекуператора за допомогою регулювання байпасної заслінки рекуператора, для запобігання замерзання рекуператора. Після підвищення температури повітря після рекуператора за межі параметру Трек.перех. система автоматичного управління виходить з режиму підтримки температури витяжного повітря після рекуператора, і байпасна заслінка повністю закривається.
	-5	<b>Трек.обмерз.</b> — гранична температура витяжного повітря після рекуператора, нижче якої повністю відкривається байпасна заслінка рекуператора. Якщо температура витяжного повітря після рекуператора залишається нижчою даного параметру протягом періоду часу Время сн. темп., тоді генерується аварія F1.
	20	<b>Твкл.ккб</b> — температура вуличного повітря, при перевищенні якої установка переходить у режим охолодження.
АВАРИЇ		
E1	— обрив або коротке замикання датчика температури зовнішнього повітря. Вентилятори зупиняються.	
E2	— обрив або коротке замикання датчика температури витяжного повітря після рекуператора. Вентилятори зупиняються.	
E3	— обрив або коротке замикання датчика температури зворотного теплоносія. Вентилятори зупиняються.	
E4	— обрив або коротке замикання датчика температури захисту від замерзання водяного нагрівача. Вентилятори зупиняються.	
E5	— обрив або коротке замикання датчика температури приплівного повітря. Вентилятори зупиняються.	
F1	— обмерзання рекуператора. Температура витяжного повітря на виході з рекуператора, яка вимірюється датчиком температури TE2, залишається нижчою заданого значення R-02 протягом проміжку часу R-03 при увімкнених вентиляторах. Клапан байпасу повністю відкривається. Вентилятори продовжують працювати.	
O1	— аварійна зупинка системи за командою від щитка пожежної сигналізації. Вентилятори зупиняються.	
O2	— аварія сигналізує про забруднення фільтрів. Вентилятори зупиняються.	
P1	— аварія приплівного вентилятора. Вентилятори зупиняються.	
P2	— аварія витяжного вентилятора. Вентилятори зупиняються.	
U1	— загроза замерзання нагрівача. Виникає в тому випадку, якщо температура повітря після водяного нагрівача опускається нижче мінімального встановленого значення +3 °C.	

**U2** — низька температура зворотного теплоносія. Виникає у випадку, якщо температура зворотного теплоносія опускається нижче встановленого критичного значення. При виникненні будь-якої з аварій загрози замерзання вентилятори вимикаються, регулювальний клапан теплоносія відкривається на 100%, вмикається циркуляційний насос водяного нагрівача. При наявності будь-якої з аварій загрози замерзання неможливо включити вентилятори. Запуск системи можливий лише після зникнення загрози замерзання водяного нагрівача, тобто, після підвищення температури зворотного теплоносія ТЕ3 (для аварії U2) і температури повітря після нагрівача (для аварії U1) вище від значення, встановленого для захисту від замерзання нагрівача.



**U3** — виникає в тому випадку, якщо в зимовий період, наприкінці циклу прогрівання водяного нагрівача перед запуском вентиляторів температура зворотного теплоносія не піднялась вище встановленого значення ( заводське налаштування +40°C). При виникненні даної аварії блокується запуск вентиляторів.

**U4** — аварія насосу. Виникає у випадку, якщо при поданні команди увімкнути насос водяного нагрівача є відсутнім сигнал від реле тиску рідини в нагрівачі. При виникненні даної аварії насос водяного нагрівача відключається. Робочий стан вентиляторів при цьому не змінюється. У випадку аварії насосу вентилятори продовжують роботу, якщо перед виникненням аварії вони працювали.






**U5** — перегрів електричного нагрівача. Температура повітря після нагрівача перевищує +50°C. Електричний нагрівач виключається, вентилятори вимикається після продувки ТЕНів нагрівача.

**U6** — низька температура припливного повітря. Температура припливного повітря, яка вимірюється датчиком температури ТЕ5, залишається нижчою +10°C протягом періоду часу Время Тпрг. низ після увімкнення установки. Данна аварія вказує на несправність електричного нагрівача. Електричний нагрівач вимикається, вентилятори зупиняються.

## НАЛАШТУВАННЯ

 <b>Настройки</b> <b>Нагреватель</b> <b>Охладитель</b> <b>Насос</b> <b>Вентилятор</b> <b>Рекуператор</b>  → Наст. нагр.	<b>2222</b>	<p><b>Пароль</b> — пароль на вход в меню налаштувань (за замовчуванням — «2222»). Пароль складається з 4-х цифр, і на екрані відображається зірочками (****).</p> <p>Кнопками  та  введіть першу цифру паролю, після чого натисніть кнопку Enter. Потім кнопками  та  введіть другу цифру і натисніть кнопку Enter і т.д. Для того, щоб повернутись до введення попередньої цифри паролю, натисніть кнопку Esc. Після введення 4-ї цифри коректного паролю здійснюється автоматичний переход в меню «Налаштування».</p>
 <b>Наст. нагр.</b> <b>Настр. закона</b> <b>Настр. защиты</b>  → Зак. рег. нагр.		<p><b>Меню настроек.</b> В даному меню знаходяться базові налаштування контролера. Зміни цих налаштувань повинні проводитись кваліфікованими фахівцями, в іншому разі це може привести до непрацездатності контролера або до порушень в його роботі.</p>
 <b>Наст. нагр.</b> <b>Настр. закона</b> <b>Настр. защиты</b>  → Зак. рег. нагр.		<p><b>Нагреватель</b> — меню налаштувань нагрівача</p>

ЗАКОН РЕГУЛЮВАННЯ НАГРІВАЧА		
		Закон рег. Тпвр
	2,0	<b>Kр</b> — коефіцієнт пропорційності ПІ-закону. Налаштування параметрів закону регулювання температури приплівного повітря за допомогою регулювального клапану теплоносія.
	60	<b>Ти</b> — коефіцієнт інтегрування ПІ-закону (сек). Налаштування параметрів закону регулювання температури приплівного повітря за допомогою регулювального клапану теплоносія.
		<b>Зона неч.</b> — зона нечутливості (°C). Налаштування параметрів закону регулювання температури приплівного повітря за допомогою регулювального клапану теплоносія. Якщо розузгодження є меншим від заданої величини, тоді розузгодження приймається рівним нулю.
		Закон рег. Тобр.
	2,0	<b>Kр</b> — коефіцієнт пропорційності ПІ-закону. Налаштування параметрів закону регулювання температури зворотного теплоносія за допомогою регулювального клапану теплоносія.
	60	<b>Ти</b> — постійна інтегрування ПІ-закону (сек). Налаштування параметрів закону регулювання температури зворотного теплоносія за допомогою регулювального клапану теплоносія.
	0,5	Зона неч. — зона нечутливості (°C). Налаштування параметрів закону регулювання температури зворотного теплоносія за допомогою регулювального клапану теплоносія. Якщо розузгодження є меншим, ніж задана величина, тоді розузгодження приймається рівним нулю.
НАЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ		
<b>Захисты нагр.</b>	180	<b>Время прогрева</b> — тривалість прогріву водяного нагрівача (сек). Під час прогріву регулювальний клапан теплоносія повністю відкривається, вмикається насос, миготить індикатор «Прогрев/Авария».
		<b>Время продува</b> — тривалість продування ТЕНів після виключення установки.
		<b>Время Тпвр. низ</b> — час, після закінчення якого установка генерує аварію U6, якщо температура приплівного повітря залишається нижчою +10 °C.
<b>Настройки</b> <b>Нагреватель</b> <b>Охладитель</b> <b>Насос</b> <b>Вентилятор</b> <b>Рекуператор</b> → <b>Настр. охл.</b>		Меню налаштувань охолоджувача

	600	<b>Мин. вр. вкл.</b> — мінімальна тривалість включення охолоджувача (сек).
		<b>Меню налаштувань для насосу.</b>
	20	<b>Мин. вр. раб.</b> — мінімальна тривалість роботи циркуляційного насосу водяного нагрівача (сек).
	1	<b>Работа летом</b> — параметр, який унеможливлює або дозволяє роботу насосу водяного нагрівача в режимі «Лето». Є доступними два налаштування: <b>Запр.</b> — заборонено увімкнення насосу в режимі «Лето». <b>Разр.</b> — дозволено увімкнення насосу при працюочому регулювальному клапані теплоносія в режимі «Лето».
		<b>Меню налаштувань для вентилятора.</b>
		<b>Вр. наб. обор.</b> — задана тривалість аналізу несправності вентиляторів (сек). Якщо протягом цього періоду часу після подання команди запустити вентилятори відсутній сигнал від частотного перетворювача відповідного вентилятора, система автоматичного управління генерує повідомлення про аварію припливного або витяжного вентилятора, див. розділ «Аварії».

<b>Настройки</b> <b>Нагреватель</b> <b>Охладитель</b> <b>Насос</b> <b>Вентилятор</b> <b>Рекуператор</b>  <b>-&gt; Рекуператор</b>		Меню налаштувань рекуператора.
<b>Рекуператор</b> <b>Время сн. темп. 600</b> <b>Закон рег. Тпрв.:</b> <b>Кр 1.00</b> <b>Ти 100</b> <b>Зона неч. 0.5</b> <b>Закон рег. Твбр.:</b> <b>Кр 1.00</b> <b>Ти 100</b> <b>Зона неч. 0.5</b>	600	<b>Время сн. темп.</b> — тривалість контролю зниження температури витяжного повітря після рекуператора (сек). Якщо при увімкненні установці температура витяжного повітря після рекуператора залишається нижчою від Трек.перех. протягом даного періоду часу, система автоматичного управління генерує аварійний сигнал F1.
		Закон рег. Тпрв
	1,0	<b>Кр</b> — коефіцієнт пропорційності ПІ-закону. Налаштування параметрів закону регулювання температури приплівного повітря за допомогою регулювального клапану теплоносія.
	100	<b>Ти</b> — коефіцієнт інтегрування ПІ-закону (сек). Налаштування параметрів закону регулювання температури приплівного повітря за допомогою регулювального клапану теплоносія.
	0,5	<b>Зона неч.</b> — зона нечутливості (°C). Налаштування параметрів закону регулювання температури приплівного повітря за допомогою регулювального клапану теплоносія. Якщо розузгодження є меншим за ***, тоді розузгодження приймається рівним нулю.
		Закон рег. Твбр.
	1,0	<b>Кр</b> — коефіцієнт пропорційності ПІ-закону. Налаштування параметрів закону регулювання температури зворотного теплоносія за допомогою регулювального клапану теплоносія.
	100	<b>Ти</b> — постійна інтегрування ПІ-закону (сек). Налаштування параметрів закону регулювання температури зворотного теплоносія за допомогою регулювального клапану теплоносія.
	0,5	<b>Зона неч.</b> — зона нечутливості (°C). Налаштування параметрів закону регулювання температури зворотного теплоносія за допомогою регулювального клапану теплоносія. Якщо розузгодження є меншим за ***, тоді розузгодження приймається рівним нулю.



V99RU-02